Stn CERAMICA
Ctra. Nules-Villavieja, km 1,6 12520 Nules (Castellón)
TEL. +34 964674261 FAX +34 964674785
e_mail: stylnul@stylnul.es www.stylnul.es

MODELO / *MODEL*	**TITANIO MT SERIES**		
FOTO / *PICTURE*	TITANIO BEIGE MT 30X60 TITANIO BLANCO MT 30X60 TITANIO GRAFITO MT 30X60 TITANIO GRIS MT 30X60 TITANIO TORTOLA MT 30X60		
FORMATO / *SIZE*	**30X60 cms.**		
GRUPO / *GROUP*	**BIII**		
TIPO / *TYPE*	**REVESTIMIENTO** / *Wall Tile*		
DESCRIPCION DEL TEST / *TEST DESCRIPTION*	**VALOR DEL TEST** / *TEST VALUE*	Stn CERAMICA	**NORMA** / *STANDARD*
ABSORCIÓN DE AGUA / *WATER ABSORBTION*	> 10%	**Cumple** / *Passed*	UNE-EN-ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / *BREAKING STRENGTH*	> 600 N	**Cumple** / *Passed*	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / *RESISTANCE OF FLEXION*	> 12 N/mm2	**Cumple** / *Passed*	UNE-EN-ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / *SURFACE ABRASION*	Clase / Class	**No aplica / Not requested**	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / *CRACKING RESISTANCE*	Requerido / Requested	**Cumple** / *Passed*	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / *FROST RESISTANCE*	Metodo disponible / Available method	**No aplica / Not requested**	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUIMICA / *CHEMICAL RESISTANCE* **(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA** / *Domestic & Swimming Pool Products*)	Mínimo / Minimum GB	**Cumple** / *Passed*	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / *ACID RESISTANCE*	GHA	**Cumple** / *Passed*	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / *ALKALINE RESISTANCE*	GHA	**Cumple** / *Passed*	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / *RESISTANCE TO STAINS*	Minimo / Minimum Class 3	**Cumple** / *Passed*	UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / *SLIP RESISTANCE*	Metodo Disponible / Available Method	**No aplica / Not requested**	UNE-ENV 12633:2003
RESISTENCIA AL RAYADO / *HARDNESS (MOHS)*	Minimo / Minimum 3	**Cumple** / *Passed*	EN 101

Stn CERAMICA
Dpto. Control de Calidad
Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
12520 NULES (Castellón)